

Bilan des prélèvements d'Eau de Paris en 2008

1. Volumes prélevés

Sources de la Vigne	Sources du Breuil	Forages de Vert-en-Drouais	TOTAL 2008
11 274 790 m ³	1 825 780 m ³	7 507 600 m ³	20 608 170 m³

2. Qualité de la ressource

Qualité	Sources de la Vigne	Sources du Breuil	Forages de Vert-en-Drouais
Nitrates	43.7	55.4	39.1
Turbidité	2.9	0.09	0.09

Les données de qualité ont été calculées en faisant la moyenne des données mensuelles.

Le Breuil n'a pas été exploité entre juillet et septembre en raison de taux de nitrates trop élevés, le mélange des eaux ne permettant pas d'abaisser le taux global en dessous des 45mg/l (seuil maximal acceptable pour Eau de Paris).

Le graphique ci-dessus précise les débits mensuels prélevés et disponibles au niveau des sources de la Vigne et du Breuil ainsi que le débit maximal autorisé (110 000 m³/j).

